

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2

Mess- und Probenahme- stelle:		Kennzahl	1230/0472/00452			
		Name	Altenplos, Kiga Sonnenschein, Angerstr. 24			
Wassergewinnungsanlage:						
Proben-ID des Labors:		0413 17 39				
Probenahme:		Datum	13.12.2017			
		Uhrzeit	09:55			
Probengewinnung:		Stichprobe	Medium:	Trinkwasser kalt		
Messprogramm:						
Bemerkung:		Armatur, Technik, Hahn nach Zähler				
Nr.	Parameter		Sonder- zeichen	Messwert/ Untersch.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1776	Koloniezahl 22 °C (TrinkwV 2001)		0	KbE/ml	
2	1777	Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001)		0	KbE/ml	
3	1772	Escherichia coli		0	KbE/100ml	
4	1773	Coliforme Bakterien		0	KbE/100ml	
5	1774	Enterokokken		0	KbE/100ml	
6	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		8,0	°C	
7	1081	Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C		328	µS/cm	
8	1061	pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		7,87		
9	1026	Färbung		10		
10	1035	Trübung in Formazineinheiten		0,82	TE/F	
11	1042	Geruch		100		
12	1052	Geschmack		100		
13	1248	Ammonium	<	0,02	mg/l	
14	1246	Nitrit	<	0,05	mg/l	
15	1244	Nitrat		2,3	mg/l	